



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"**

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: setticarraro.gov.it

CIG: Z4C23BE478

**DETERMINA A CONTRARRE N.49 / 2018**

**OGGETTO: INTERVENTO PRESE CUCINA**

**IL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO**

Vista la richiesta d'intervento per prese cucina del 15/05/2017

Vista la necessità dell'intervento

Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

**DECRETA**

**Art. 1 Tipologia di procedura**

Si decreta di affidare in virtù dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in servizio di cui all' art. 2 alla ditta ARMOL SRL

**Art. 2 Oggetto**

Fornitura candele per comunione, dettaglio buono d'ordine allegato

**Art. 3 Importo**

La spesa totale prevista è € 285 + iva . Essa sarà imputata al cap.1/3– del bilancio dell'Educandato.

**Art. 5 Responsabile del Procedimento**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il DSGA .

Per visione

DSGA Nicolina Iudice

**IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO**

Giorgio RAGUSA





Via Lampugnano, 175 - 20151 Milano  
 Tel. 02.4091.0471 - Fax 02.4091.0604  
 E - mail: armol@armol.it

- IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
- IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E AUTOMAZIONE
- IMPIANTI ANTINCENDIO E TELEFONICI
- IMPIANTI TV SAT, CITOFONI E VIDEOCITOFONI
- CABLAGGIO STRUTTURATO CAT. 5, 5E
- IMPIANTI TECNOLOGICI

## RAPPORTO DI INTERVENTO A DOMICILIO

Milano 15-05-2018

Giorno e Ora appuntamento:

						RIF.
--	--	--	--	--	--	------

- ASSISTENZA SU CONTRATTO
- ASSISTENZA A PAGAMENTO
- ASSISTENZA IN GARANZIA

Cliente: EDUCANDATO STATALE  
 SETTI CARRARO DALLA CHIESA  
 Indirizzo: VIA PASSIONE, 12 - MILANO

Recapito telefonico: \_\_\_\_\_

P. IVA / Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_

Descrizione:  
 INTERVENTO PER RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE  
 PRESE CUCINA. SDOPPIATO NEUTRO LINEA TRIFASE  
 DA LINEA MONOFASE ULTIMO LOCALE (PELAPATATE)  
 ESEGUITO PROVE -  
 RICERCA QUASO LINEA LAVA PIATTI.  
 SOSTITUITO INTERRUPTORE SUL QUADRO  
 N°1 INTERRUPTORE MT 4x63A  
 N°10 CONDINA FLESSIBILE 2,5

	INSUFF.	SUFF.	DISCRETO	BUONO	OTTIMO
RITIENE I LAVORI ESEGUITI, FATTI A REGOLA D'ARTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I TEMPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO SONO STATI RISPETTATI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LE ATTREZZATURE IMPIEGATE DALLA NOSTRA DITTA SONO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA NOSTRA DITTA E' STATA SOLLECITA NEL CASO D'INTERVENTI URGENTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN CASO DI NECESSITA' RIESCE A PARLARE CON LA NOSTRA DIREZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Diritto fisso di uscita comprensivo di spese per automezzo, tempo impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento e la prima mezz'ora di lavoro

€ ..... + IVA

Successive mezze ore di lavoro N° \_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione del presente modulo si ritiene concluso e andato a buon fine l'intervento per il quale seguirà fattura.  
 In caso di necessità si autorizza la ARMOL srl, nella persona del tecnico incarico, a prelevare il materiale sopra descritto per una riparazione in laboratorio.  
 Nei casi definiti dalla legge, in caso di trasporto di beni, è necessario accompagnare il presente modulo con un regolare documento di trasporto.

IL TECNICO

Firma del Cliente per accettazione